

(様式第5号)

ジャパン・パックス男鹿 新築工事  
質疑応答書

質疑 No.	図面 No.	質疑事項	回答
1	A-08	既存建物と増築部にEXP.Jは必要でしょうか。また、必要な場合は仕様をご指示下さい。(クリアランス、耐火帯の有無等)	必要です。クリアランス100mm 耐火帯は不要です。
2	A-04 A-16	各棟折板屋根の雨樋及び雪止めアングルは必要無しと考えて宜しいでしょうか。	雨樋は不要です。 雪止め追記図添付します。
3	A-24	B棟(既存体育館)の土間コンクリート新設 t=200 の配筋をご指示下さい。	縦横 D10@200、ダブル配筋としてください。
4	A-23	既存C棟2階は今回工事範囲対象外と考えて宜しいでしょうか。	建築工事対象外です。火報のみ新設として下さい。
5	M-05	チラー(冷却水循環装置)は別途工事と考えて宜しいでしょうか。	添付蒸気ボイラー設備に含まれます。 RCUNP75AV1×4台、NJP40-E53.7H×4台 RHGP1500AV×2台、CRN64-4-2×1台 です。
6	設計書	設計予算書の中で建設本体工事の項目に特殊機械設備とありますが工事内容をご指示下さい。	図面添付します。
7			